



Napěťová soustava: 3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S  
 Ochrana před úrazem el.proudem: základní—samočinným odpojením od zdroje  
 doplňková—proudovým chráničem

stávající plastový rozvaděč 48mod  
 s dvířky s požární odolností EI-S30  
 IP 30

- STÁVAJÍCÍ INSTALACE
- INSTALACE PROVEDENÁ V I.ETAPĚ
- NOVÁ INSTALACE
- NOVÁ NÁPLŇ STÁV.ROZVADĚČE

<b>Leopold Vlk</b> ELEKTROPROJEKTY Lesní 942 Chodov 357 35 IČO: 733 97 598 telefon: 604 358 616 mail: l-vlk@volny.cz		číslo paré :
		zakázka : ELV 18-004
kraj: Karlovarský		datum : 03/2018
obec : Karlovy Vary		stupeň projektu : DPS
investor : Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary		formát : 4x4
navrh : Leopold Vlk odpovědný projektant : Stanislav Brychta soubor: ROZVADĚČE-II_stáv._RP a RS01-18-004.dwg		
mřížka: Rozvaděč RS01 – stávající		číslo výkresu: D1.4.2.8
Příloha: Rozvaděč RS01 – stávající Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.		