

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na technický odbor se obrátila žadatelka s dotazem týkajícím se veřejného osvětlení.

Konkrétně se žadatel dotazoval na:

- Na základě jakých konkrétních podkladů se tedy plánovala preventivní údržba, když už se v současné době neprovádí
- Jak se provádí údržba veřejného osvětlení, jak často

V odpovědi bylo uvedeno:

Vážená paní inženýrko,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 14.02.2017 u vedené pod č.j. 410/OT/17 o poskytnutí informací, jmenovitě o informace:

- Na základě jakých konkrétních podkladů se tedy plánovala preventivní údržba, když už se v současné době neprovádí
- Jak se provádí údržba veřejného osvětlení, jak často

Vám sdělujeme následující:

- čtvrtletní plány na preventivní údržbu se sestavovali na základě vyhodnocení technického stavu zařízení a údajů z pasportu veřejného osvětlení. Pokud to bylo možné, snažili jsme se přizpůsobit plánu oprav komunikací.
- světelná místa se kontrolují 1x týdně a následně se provádí opravy zjištěných závad, opravují se závady na základě podnětů od občanů

Statutární město
KARLOVY VARY
(78)

S pozdravem,

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru

počet listů dokumentu: 1

počet příloh: —

počet listů příloh: —
353 118 111 / 353 118 400

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a89bwi8
e-podatelna: posta@mmkv.cz
http: www.mmkv.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Česká spořitelna, a.s. Karlovy Vary
č. ú. 0800424389 / 0800

IČ
00 254 657