


ROZVADĚČ R58



POZN.: PŘEDPOKLÁDANÉ ZAPOJENÍ ROZVADĚČE
ROZVADĚČ PRO SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ
ROZVADĚČ: ZAPUŠTĚNÝ S DVEŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V /TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41
TYP: EATON KLV-U-4/56-F
ROZMĚR: 4 X 12 M
KRYTÍ: IP 30
INSTALOVANÝ PŘÍKON: $P_i = 9,0 \text{ kW}$
SOUDOBY PŘÍKON: $P_s = 5,0 \text{ kW}$
KAŽDOU ŽÍLU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.

ZMĚNA 20-04-2019

Zodp. proj.:		Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951		<div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div> <div>Drahomír Holoubek</div> <div>Závodu míru 584 / 7, tel.:775 655 599</div> <div>36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE</div>	
Objednatel:					
Investor:		Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary			
KÚ:	Karlovarský	MÚ:	K.Vary		
Stavba:		ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY REKONSTRUKCE EL.INSTALACE			
Objekt:					
Dílčí část:		D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
Obsah:		ROZVADĚČ R58			
Měřítko:		Číslo výkresu: D.1.4.4 / 20			
Formát					
Datum		05 / 2015			
Čís.zakázky		14 / 15			
Proj.stupeň:		PROJEKT.DOKUM.			

ROZVADĚČ R58 ZMĚNA 20-04-2019

List 1 / 1

