


ROZVADĚČ R4L

ZMĚNA 20-04-2019



POZN.: PŘEDPOKLÁDANÉ ZAPOJENÍ ROZVADĚČE
ROZVADĚČ PRO SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ
ROZVADĚČ: ZAPUŠTĚNÝ S DVEŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V /TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41
TYP: EATON BF - U 6 /144 - C
ROZMĚR: 6 X 24 M
KRYTÍ: IP 30
INSTALOVANÝ PŘÍKON: Pj = 22,5 kW
SOUDOBY PŘÍKON: Ps = 15,7 kW
KAŽDOU ŽÍLU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.

ZMĚNA 20-04-2019

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951					PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584 / 7, tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE		
Objednatel:							
Investor: Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary							
KÚ:	Karlovarský	MÚ:	K.Vary	St.Ú:	K.Vary	Formát	
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY REKONSTRUKCE EL.INSTALACE					Datum	05 / 2015
						Čís.zakázky	14 / 15
						Proj.stupeň:	PROJEKT.DOKUM.
Objekt:						Měřítko:	Číslo výkresu:
Dílní část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA							D.1.4.4 / 17
Obsah: ROZVADĚČ R4L							

ZMĚNA 20-04-2019

ROZVADĚČ R4L

List 1 / 3

L1, L2, L3, ///

