


# ROZVADĚČ R44



POZN.: PŘEDPOKLÁDANÉ ZAPOJENÍ ROZVADĚČE  
ROZVADĚČ PRO SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ  
ROZVADĚČ: ZAPUŠTĚNÝ S DVEŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM  
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V /TN-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41  
TYP: EATON KLV-U-4/56-F  
ROZMĚR: 4 X 12 M  
KRYTÍ: IP 30  
INSTALOVANÝ PŘÍKON: Pj = 8,0 kW  
SOUDOBY PŘÍKON: Ps = 5,0 kW  
KAŽDOU ŽÍLU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.

## ZMĚNA 20-04-2019

Zodp. proj.:	Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951				<b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</b> Drahomír Holoubek Závodu míru 584 / 7, tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:					Formát	
Investor:	Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary				Datum	05 / 2015
KÚ:	Karlovarský	MÚ:	K.Vary	St.Ú:	K.Vary	Čís.zakázky 14 / 15
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY REKONSTRUKCE EL.INSTALACE				Proj.stupeň: PROJEKT.DOKUM.	
Objekt:					Měřitko:	Číslo výkresu: D.1.4.4 / 20
Dílčí část:	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
Obsah:	ROZVADĚČ R44					

## ROZVADĚČ R44

ZMĚNA 20-04-2019

List 1 / 1

