


OS1 - SKŘÍŇ OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ CHODEB



POZN.:
ROZVADĚČ: ZAPUŠTĚNÝ S DVEŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM A DVÍŘKY - BÍLÁ
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1+N+PE stř. 50Hz, 230V /TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41
TYP: EATON BF-UT-3/72-C
ROZMĚR: 3 x 24M
KRYTÍ: IP 30
INSTALOVANÝ PŘÍKON: JEDNÁ SE O SKŘÍŇ SE SPÍNAČÍ OSVĚTLENÍ
KAŽDOU ŽÍLU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.

ZMĚNA 20-04-2019

Zodp. proj.:	Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951			PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584 / 7, tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:				Formát	
Investor:	Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary			Datum	05 / 2015
KÚ:	Karlovarský	MÚ:	K.Vary	Čís.zakázky	14 / 15
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY REKONSTRUKCE EL.INSTALACE			Proj.stupeň: PROJEKT.DOKUM.	
Objekt:				Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.4.4 / 20
Dílní část:	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
Obsah:	OS1 - SKŘÍŇ OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ CHODEB				

