



## LEGENDA PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

K1,2 KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL ZN. BAXI TYP PLATINUM 1.24  
VÝKON 24,7 kW, MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA PLYNU 2,61 m<sup>3</sup>/h

## LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK

- STÁVAJÍCÍ ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVODU Z OCELOVÝCH TRUBEK BEZEŠVÝCH
- + - + - + - STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK BEZEŠVÝCH
- + - + - + - NAVRŽENÉ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK BEZEŠVÝCH
- NAVRŽENÉ ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVODU Z OCELOVÝCH TRUBEK BEZEŠVÝCH

## LEGENDA NOVĚ OSAZENÝCH ARMATUR A ZAŘÍZENÍ

R REDUKCE DIMENZE POTRUBÍ  
MS PLYNOMĚR G10, DN 32, Q<sub>max</sub>=16 m<sup>3</sup>/h

HIP	ZPO	VYPRACOVAL	KRESLIL	Č.PARE		
-	ING.R.NOVOTNÝ	M.KADOUN	M.KADOUN			
<b>MÍSTO</b>					Speciální škola Mozartova čp.346/7, 36001 Karlovy Vary	
<b>INVESTOR</b>					Statutární město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary	
<b>OBJEDNATEL</b>					Statutární město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary	
<b>AKCE :</b>					<b>DATUM</b>	07/2017
<b>Rekonstrukce plynové kotelny výměna starých plynových kotlů</b>					<b>STUPEŇ</b>	DPS
					<b>FORMÁT</b>	2 A4
<b>OBJEKT:</b>					<b>MĚŘITKO</b>	-
<b>DÍLČÍ ČÁST:</b>					<b>Č.ZAK.</b>	17030
<b>OBSAH:</b>					<b>PŘÍLOHA Č.</b>	<b>D.1.4.4-06</b>
<b>Půdorys rozvodu plynu</b>						

**energo plan**  
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  
BLAHOŠŤAVOVA 83/17, 360 09 KARLOVY VARY  
tel: 353 232 701  
e-mail: energoplan@energoplan.cz