

Zápis z kontrolního dne stavby KARLOVY VARY – ZÁVODU MÍRU,
chodníky
č.3

Projekt: "Karlovy Vary – Závodu míru, chodníky"

Datum: 3. 11. 2014

Místo konání: Staveniště Karlovy Vary, Závodu míru

Přítomní viz prezenční listina.

Termín příštího KD: 10. 11. 2014 ve 13:00 hod.

Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznesl jakékoliv námitky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.

Bod	Popis / Řešení	Odpovídá	Stav/Termín
Realizace			
1-2	Účastníci KD informovali občany, zasažených domů stavební činností, o postupu prací, HMG a technickém řešení povrchů chodníků.		Průběžně
1-3	Zhotovitel upraví pěší koridory ke vstupům do jednotlivých objektů tak, aby odpovídaly BOZP na staveništi. <i>Provádí se průběžně dle postupu prací.</i>	KV-Realinvest	Průběžně
2-3	Provádí se napojení svodů dešťové vody čp. 48 – do šachty před vchodem. Dále budou provedeny napojení svodů na objektech č.p. 56, 58, 60. Stávající stav svodů je takový, že jsou vyústěny na chodník. <i>Svody jsou napojeny na kanalizaci.</i>	KV-Realinvest	
2-4	Projektant navrhne detail napojení chodníku a zchátralého základu oplocení u objektu 218/64. Zhotovitel navrhovaný detail nacení.	Valbek / KV-Realinvest	10.11.2014
2-5	Zhotovitel osloví správce veřejného osvětlení ve věci mělkého uložení rozvodů a uzemnění. <i>Zhotovitel vyzval správce VO k provedení oprav mělce uložených a poškozených silových rozvodů elektřiny.</i>	KV-Realinvest	
Nové body:			
3-1	Prováděné práce jsou v souladu s platnou PD.		
3-2	BOZP – nebyl hlášen žádný pracovní úraz.		

Přílohy: Prezenční listina

Zapsal: Martin Štěpánek, TDI



