



- 12 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
- 13 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
- 14 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
- 15 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
- 16 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KABINET
- 17 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. CHODBA STŘED
- 18 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. CHODBA STŘED
- 19 - CYKY-J 3 x 2,5 - SOC.ZAŘ.
- 20 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. NAPOJ.AUT.
- 21 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. NAPOJ.AUT.
- 22 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 23 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 24 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.- RŮ
- 25 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 26 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 27 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 28 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 29 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 30 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 31 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 32 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 33 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.- RACK RA1
- 34 -
- 35 -
- 36 -
- 37.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. CHODBA STŘED
- 37.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLÁČKA OVL. SV.CHODBA STŘED
- 2L- 37.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.CHODBA Z OS1
- 38 - CYKY-J 5 x 6 - STÁVAJÍCÍ RS1 - EKONOM
- 39 - CYKY-J 5 x 6 - MULTIMED.UČEBNA ROZVADĚČ R44
- 40 - CYKY-J 3 x 1,5 - TU
- 41 - NAPAJEČ DVT
- H07V - U 6 ž/žl - DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ - SOC.ZAŘ.
- H07V - U 6 ž/žl - DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ - RACK RA1

PŮDORYS 2.N

POZN:
 ROZVODNÁ SOUSTAVA, 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V / TN-C / TN-S
 ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
 AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-1.
 DOPLŇENÁ (ZVÝŠENÁ) OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
 AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE A:
 1) PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30mA
 VNĚJŠÍ VLIVY: DLE ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1:
 AB8 - VENKOVNÍ PROSTORY NECHRÁNĚNÉ PŘED ATM.VLIVY: -50 - +40°C
 CA2 - KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY HOŘLAVÉ - KROV.
 DLE ČSN 332000-7-701 - KOUPELNY, SPRCHY
 DLE ČSN 332130 - UMYVACÍ PROSTORY
 BE2N1 - NEBEZPEČÍ POŽÁRU HOŘL.HMOT: ARCHIV
 BC3 - ČÁSTÝ DOTYK SE ZEMÍ - VELKÉ MNOŽSTVÍ KOV HMOT: 1.PP
 NORMALNÍ DLE TAB NA4 ČSN 33200-4-1
 EL.INSTALACE: KABELY CYKY ULOŽENÝMI PŘEVÁZNE POD OM.
 NA I V HOŘLAVÝCH HMOTÁCH DLE ČSN 332312.

Zodp. proj.:	Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	
Objednatel:		Drahomír Holoubek Závodu míru 584 / 7, tel.775 655 599 38017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Investor:	Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary	Formát	
K.Ú:	Karlovský	M.Ú:	K.Vary
St.Ú:	K.Vary	Datum	05 / 2015
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY REKONSTRUKCE EL.INSTALACE	Čís.zakázky	14 / 15
Objekt:		Proj.stupeň:	PROJEKT.DOKUM.
Dílčí část:	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Měřítko:	Číslo výkresu:
Obsah:	PŮDORYS 2.NP - LK		D.1.4.4 / 8