



## DODATEČNÉ INFORMACE

Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ulice Česká - úprava křižovatky a výstavba chodníku“

### Dotaz zájemce:

Dobrý den,

žádám o dodatečné informace k zakázce „Karlovy Vary, ulice Česká - úprava křižovatky a výstavba chodníku“.

Poptali jsme u několika firem položku:

Přesun stožáru VO s přidáním výložníku	kus	1,000
--	-----	-------

Naši dodavatelé požadují informace, které jsme nikde v zadávací dokumentaci ani v přílohách nenašli. K ocenění potřebují vědět specifikaci stožáru, výložníku a svítidla. Případně nějaký upřesňující výkaz výměr.

### Odpověď zadavatele:

Jedná se o přesun stávajícího stožáru se svítidlem. Na něj bude přidán druhý výložník řady BOX (třímenový) na dřík prům. 76 mm, délky 1 m. Svítidlo bude osazeno Schröder Voltana 16 LED/NW/350 mA/28 W/3456 lm/3000 K.

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(33)

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic