

DODATEČNÉ INFORMACE

Veřejná zakázka „Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21 – obnova technologie hydraulického výtahu v budově A“

Dotaz uchazeče:

Je možné prosím změnit rozměry kabiny při zachování nosnosti a podlahové plochy?

Poptávaný rozměr kabiny je 1100x1400 mm. Změna rozměru kabiny by byla 800x1800. Nosnost 630Kg zachována.

Důvodem dotazu je umístění protiváhy vedle kabiny. Tedy na za kabinou, jak je v PD.

Odpověď zadavatele:

Zmenšením šířky kabiny by výtah ztratil funkci výtahu pro imobilní podle Vyhlášky č. 398/2009 a horní podlaží nebudou dostupná pro vozíčkáře. Rozměr 1 100/1 400 je u novostavby minimální, u změny dokončené stavby min. 1 000/ 1 250 mm. Změna na zúžení není tedy přípustná.

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic