



**Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary**

**Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary**

**IČO: 00254657**

**Jednající: Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí technického odboru**

**Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám**

Vážený dodavateli,

shora uvedený zadavatel obdržel dne 29.11 2021 níže uvedený dotaz k veřejné zakázce „**Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary NPŽP 4/2020**“, jedná se veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ **zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)**) na základě Výzvy k podání nabídek ze dne **23.11.2021**. Tímto Vám zadavatel sděluje následující dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

<b>Dotaz č.1</b>	Požadavek na mechanickou odolnost u typu sv. č.2. Požadavek je IK10, přičemž pro svítidla č.1 je IK09. je nějaký opodstatněný důvod pro takto vysokou mechanickou odolnost nebo je možné použít svítidla ve stejné mechanické odolnosti jako u ostatních svítidel
<b>Dodatečná informace:</b>	<b>Zadavatel trvá na svých vyšších technických požadavcích u svítidel typu 2 s tím, že tato svítidla jsou „převěšová“, umístěna na komunikaci E 48 a jakýkoliv zásah údržby, resp. oprav si vždy vyžaduje úplnou uzavírku této významné komunikace města</b>  Kontakt na předkladatele :  Pondělí - Pátek: 08:30 - 15:00  353 118 242 – Ing. Eva Pavlasová

**V Karlových Varech dne 30.11.2021**

**za zadavatele**