



## Prováděcí projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace Galerie umění, Goethova stezka

### Dotaz:

Součástí projektu má být pouze silnoproud nebo i slaboproudé technologie?

Pokud i slaboproudé, prosím o uvedení, které.

### Odpověď:

Součástí projektové dokumentace je samozřejmě i slaboproud. Jedná se o historickou budovu galerie, kde jsou umělecká díla, získáme tak i moderní bezpečné technologie.

Do nových elektrorozvodů v budově je potřeba zapracovat tato slaboproudá zařízení:

- EPS, EZS (včetně půdního prostoru)
- připojení na PCO
- datové linky – síťový internet – připojení k serveru
- rozvody počítačových sítí a kamerového systému
- zvonky, lokální telefony v budově
- elektronická docházka