



POL.	POPIS	POČET
K1	NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 5-46 kW	1 ks
K2	NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 5-46 kW	1 ks
Č1	OBĚHOVÉ ČERPADLO 25-80, 220mm, 230V/50Hz	1 ks
Č2	OBĚHOVÉ ČERPADLO 25-80, 220mm, 230V/50Hz	1 ks
Č3	OBĚHOVÉ ČERPADLO 25-40, 180mm, 230V/50Hz	1 ks
RV1	VYVAŽOVACÍ VENTIL DN32/2,6 BEZ VYPOUŠTĚNÍ	1 ks
RV2	VYVAŽOVACÍ VENTIL DN20/2,6 BEZ VYPOUŠTĚNÍ	1 ks
SV1	3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN25 Ns=10	1 ks
SV2	3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN20 Ns=2,5	1 ks
M	SERVOPOHON 230V AC, 120s	2 ks

LEGENDA ČAR:

- TOPNÝ OKRUH — PŘÍVOD
 - TOPNÝ OKRUH — VRÁT
 - ODBĚR TV — potrubí PPR
 - CÍRкулACE TV — potrubí PPR
 - PŘÍVOD SV — potrubí PPR
 - ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ PL.YNU
 - NTL PL.YNOVOD
 - KONDENZAČNÍ POTRUBÍ HT
- KK — KULOVÝ KOHOUIT
 - VU — VZORKOVACÍ UZAVĚR
 - VK — VYPOUŠTĚČI KOHOUIT
 - PV — POJISTNÝ VENTIL
 - ZK — ZPĚTNÁ KLÁPKA
 - MF — MAGNETICKÝ FILTR
 - F — POTRUBNÍ ZAVITOVÝ FILTR
 - T — TEPLOMĚR
 - P — TLAKOMĚR
 - TČ — TEPLOTNÍ ČIDLO
 - AOV — AUTOM. ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

INVESTOR:	Městské zařízení sociálních služeb, p.o. Východní 621/16, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 477 01 277	VYPRACOVAL:	Ing. Daniel Kodlec	PARĚ ČÍSLO:	
ZODP.PROJEKTANT:	Ing. Daniel Kodlec	ZAK.ČÍSLO:	037-04/23	INŽENÝRSKÉ PRÁCE HLAVNÍ TŘÍDA 716 363 01 OSTROV	
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Stará Role 753858, st.p.č. 90, obec Karlovy Vary			IČO: 468 36 497	
NÁZEV AKCE:	Domov pro seniory – Závodu míru 88/96, Karlovy Vary			STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY	
PŘEMĚTI:	ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ	MĚŘITKO:	1:XX	DATAUM:	04/2023
	SCHEMA TOPNĚHO ZDROJE	ČÍSLO VÝKRESU:		FORMÁT:	2xA4
					D.1.4.2.1