



POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním

Projektant:	Klimešová Miroslava		Vedoucí zakázky:		Ing. Jan Dušek	
<div>DPT</div> <div>projekty</div>	Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary			Zakázka č.:	2021/06
	Zakázka:	Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - rekonstrukce jídelny a varny			Stupeň:	RDS
		Realizační projektová dokumentace Silnoproudá elektrotechnika a slaboproudá zařízení			Datum:	31.3.2021
					Měřítko:	0
	Dokumentace/část:				Formát:	2A4
SCHÉMA ROZVADĚČE R3					4	