


DRUŽINA
PŮDORYS 2.NP měřítko 1 : 50



TYPY SVÍTEL:

D - MODUS AREL, 2x LED , 79W/8800lm, obdélník,1500mm, mřížka MAT, závěsné
direkt/indirekt, LED 840, NONSELV 350mA nestmívatelný
Kód: AREL6000RL2KVM4ND/DI
vč. závěsného systému var. C - 2 lanka Y, bez krytek
Kód: ZHX11

F - MODUS ESO, 8x LED , 57W/4000K, 600mm, opál, 4000K, NONSELV 475mA, optický
systém KO
Kód: ESO6000SSKO4ND

G - Svítidlo BR5B, 6x12 LED, 27W/2700lm, 4000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm,
700mA
Kód: BR5B4KO375V2/ND

I - MODUS ESO, 2x LED , 44W/5000lm, 1500mm, opál, 3000K, NONSELV 350mA
Kód: ESO5000RLKO3ND

NO - EXIT 1W LED 125 lm BASIC IP65 1h , svítící při výpadku, bílé
Kód: OZN/ETE/1W/E/1/SE/X/WH + piktogram (nouzové osv.únikové cesty)

LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Třífázový rozvod
- Zásuvkový rozvod (CYKY-J 3x2.5)
- Světelný rozvod (CYKY-J 3(5)x1.5)
- Volný vývod jednofázový - dle popisu
- Jednopolový spínač pod omítkou, faz.1, 10A/250V, IP20
- Sériový přepínač pod omítkou, faz.5, 10A/250V, IP20
- Detektor přítomnosti, záběr 360°/140°, ultrazvuk 5,8Ghz, dosah až 8m, čas sepnutí 5s-15min, soumrak 2-1000lx
- Jednoduchá zásuvka pod omítkou, 16A/250V, IP20
- Jednoduché zásuvky ve společném rámečku
- Jednoduchá zásuvka s přepětovou ochranou, 16A/250V, IP20
- Dvojnásobná zásuvka pod omítkou, 16A/250V, IP20
- Tlačítko nouzového vypnutí - TOTAL STOP

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

Zodpovědný projektant:		Vyracoval:			PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava		Klímešová Miroslava			
Kraj:	Karlovarský	SÚ:	Karlovy Vary	M. Klímešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	
Investor:	Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary				
Akce:	KARLOVY VARY, ZŠ J.A. KOMENSKÉHO – zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace			Formát: 8A4	Číslo paré:
				Stupeň: DPS	
				Č. zak.: E-180127	
				Datum: 04/2018	
Objekt:	D1.4a Silnoproudá elektroinstalace			Měřítko: 1:50	
Název:	DRUŽINA PŮDORYS 2.NP			Číslo výkresu:	D1.4 / 7