



1. ETAPA
KOMPLETNÍ INSTALACE 2.08-2.10

OCHRANNÉ POSPOJENÍ
(UMÝVÁRNA)

POČET KUSŮ	TP	SVÍTIDLA/ZÁSUVKY/PŘÍSTROJE
2 * 1 / A1		
ČÍSLO OBVODU		

TPYOVÉ UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ A ZÁSUVK
VEDLE DVEŘÍ

vypínač - zásuvka
□ - 1000

LEGENDA SVÍTIDEL :

- A1 – SVÍDLO LED ÚZKÉ PŘÍSAZENÉ DL 3500 L1N, 42W, IP65
- B1 – SVÍDLO LED PŘÍSAZENÉ ES80KO, 57W, IP30
- C1 – SVÍDLO LED ZAPUŠTĚNÉ 20W, IP40
- C2 – SVÍDLO LED ZAPUŠTĚNÉ 11W, IP40
- N01 – LED SVÍDLO NOUZOVÉ STROPNÍ HELIOS – 8W,IP30,1H
- N02 – LED SVÍDLO NOUZOVÉ NÁSTĚNNÉ– 4W,IP30,1H

LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- Z1 – ZÁSUVKA 16A/230V, IP44, +1200 OD 0,0
- SU – VÝVOD PRO SUŠIČ RUKOU +1500 OD 0,0
- VYPÍNAČ ŘÁZENÍ 1, IP20, OSADIT +1200 MM OD PODLAHY SPODNIÍM LÍCEM
- VYPÍNAČ ŘÁZENÍ 1, IP44, OSADIT +1200 MM OD PODLAHY SPODNIÍM LÍCEM
- VYPÍNAČ ŘÁZENÍ 6, IP44, OSADIT +1200 MM OD PODLAHY SPODNIÍM LÍCEM
- ⊗ VENTILÁTOREK VZT ZAŘÍZENÍ
- ⊗ AUTONOMNÍ POŽÁRNÍ HLÁSIČ

POZNÁMKA :

POLOHY VYPÍNAČŮ, ZÁSUVK A DALŠÍCH PŘÍSTROJŮ JSOU ZOBRAZENY V NÁVRHU PROJEKTANTA
FINÁLNĚ BUDE DOHODNUTO PŘESNĚ UMÍSTĚNÍ V RÁMCI STAVBY INVESTOREM A GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY,
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMA ZAPOJENÍ
PROJEKT SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉHO PROJEKTU

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3*230/400V, TN–C–S, 3+PE+N, 50Hz AC
OCHRANA PŘED GRÁZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33–2000–4–41, EDICE 3

INSTALACE :

- VEŠKERA INSTALACE BUDE PROVEDENA NÁSLEDOVNĚ:
- HLAVNÍ ROZVODY POD OMÍTKOU A V PODLAZE
 - PŘÍVODY K PŘÍSTROJŮM POD OMÍTKOU
 - ROZVODY KE SVĚTLŮM POD OMÍTKOU, NAD SK STROPEM.

Vypracoval:	Zodp. projektant:	HIP:	GP:	IVAN KRÉŠINA	
Bedřich Chmelaik	Bedřich Chmelaik		KARLOVY VARY – Nám. Dr. M.Horákové 5		
			ZP: Bedřich Chmelaik		
Investor:		ICO:15712231 tel:604971721 e-mail: bed.chmelaik@volny.cz			
Státní úřad město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary					
Akce:	Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 PAVLON TĚLOVÝCHOVY STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČEN SLNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA		Datum	05/2020	
			Účel	PSP	
			Č. zakázky	C06/2020	
Příloha	PŮDORYS 2.NP		Měřítko	Č. PŘÍLOHY	02