

LEGENDA

- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA – NAD SDK STROPEM NEBO V SDK PŘÍČKÁCH
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA – ZASEKÁNO DO ZDIVA
- **A** VESTAVNÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO 18W/1530lm/3000K, IP20, OPÁLOVÝ KRYT
  PRŮMĚR 225mm, MONTÁŽNÍ PRŮMĚR 210mm, MONTÁŽNÍ HLOUBKA 50mm
- **B** PŘISAZENÉ (NÁSTĚNNÉ) LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO S OPÁLOVÝM KRYTEM
  25W/3800lm/4000K, IP54
- **C1,C2** LED PÁSEK NA AI PROFILU S DIFUZOREM (VIZ POPIS VE VÝKRESU)
- **D1** VESTAVNÝ ČTVERCOVÝ LED PANEL 60x60cm,
  MIKROPRIZMATICKÝ KRYT, UGR<19
  LED 34W/4500lm/4000K, IP40
  + HLINÍKOVÝ RÁMEČEK PRO VESTAVBU DO SDK STROPU
- **D2** PŘISAZENÝ ČTVERCOVÝ LED PANEL 60x60cm, STMÍVATELNÝ–DRIVER DALI
  MIKROPRIZMATICKÝ KRYT, UGR<19
  LED 34W/4500lm/4000K, IP40
- **A** VESTAVNÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO 18W/1530lm/3000K, IP20, OPÁLOVÝ KRYT
  PRŮMĚR 225mm, MONTÁŽNÍ PRŮMĚR 210mm, MONTÁŽNÍ HLOUBKA 50mm
- ZDROJ PRO LED PÁSEK 24VDC/230V
- PŘÍSTROJ REGULÁTORU VÝKONOVÉHO PRO SYSTÉM DALI, OTOČNÉ OVLÁDÁNÍ A TLAČÍTKOVÉ SPÍNÁNÍ
  V AKTIVNÍM REŽIMU SLOUŽÍ JAKO NAPÁJECÍ ZDROJ DALI; POD OMÍTKU IP20
- PŘÍSTROJ REGULÁTORU VÝKONOVÉHO PRO SYSTÉM DALI, OTOČNÉ OVLÁDÁNÍ A TLAČÍTKOVÉ SPÍNÁNÍ
  (PŘÍDAVNÉ OVLÁDÁNÍ); POD OMÍTKU IP20
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ POD OMÍTKU, řaz.1, IP20
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ POD OMÍTKU, řaz.6, IP20
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO VESTAVNÉ S PIKTOGRAMEM VYZNAČUJÍCÍ SMĚR ÚNIKU
  LED 1W, SVÍTÍ PŘI VÝPADKU–1 HODINA, IP65, PLEXI PRAPOREK PRO PIKTOGRAM
  PŘÍCHYTKY PRO VESTAVNOU MONTÁŽ
- ANEMOSTAT – DLE PROJEKTU VZT
- **vzt** VESTAVNÁ VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 NPE str.50Hz, 400V/TN–S
1 NPE str.50Hz, 230V/TN–S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 :
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
– DOPLNĚNÁ : PROUDOVÝ CHRÁNIČ

Bc.PAVEL PRUSKÝ
PROJEKTY ELEKTRO
IČ : 05124166
STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007
MOBIL : 776 260 979, E–MAIL : prp11@seznam.cz

HIP :	ING.ARCH.BŘETISLAV KUBÍČEK		
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :	
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :	

Číslo paré :

Autorizace :

Investor :	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21 361 20 KARLOVY VARY; IČ:00254657		
Stupeň dokumentace :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Název akce :	MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY, U SPOŘITELNY 2 INTERIÉROVÉ ÚPRAVY ZKUŠEBNÍCH MÍSTNOSTÍ ŘIDIČŮ	Zakázkové číslo :	2023051
		Měřítko :	1 : 50
		Formát :	4 A4
Část :	D.1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Datum :	11/2023
Název přílohy :	PŮDORYS – OSVĚTLENÍ	Číslo přílohy :	D.1.4.6.02