



POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním

Zodpovědný projektant:		HIP:		<div><div>3D</div><div>PROJEKT</div></div>	PROJEKTANT AKCE:
Klimešová Miroslava		Ing.Irena Pichlová			
Kraj:	Karlovarský	SÚ:	Karlovy Vary		
Investor: Statutární město Karlovy Vary, IČ : 00254657 Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary					
Akce: ZŠ Konečná - učebna žákovské kuchyňky včetně kabinetu, vybudování bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového přístupu					
Objekt:		D.1.4.05 - Silnoproudá elektrotechnika		Formát: A4	Číslo paré:
				Stupeň: PDPS	
				Č. zak.: E-2304	
				Datum: 11/2022	
Název:		DOPLNĚNÍ RA4.1		Měřítko: -	Číslo výkresu: D.1.4.05 / 5