

Alfaprojekt s.r.o.
ul. K Panelárně 172
Ing. Luboš Dobiašovský
362 32 Otovice u K. Varů

Váš dopis zn/ze dne

Náš dopis zn

Vyřizuje/linka
Kunc/115

Karlovy Vary
13. 6. 2025

Věc

Garni Hotel Bílý Lev, přeložka horkovodu. Stanovisko k předložené PD.

S návrhem řešení přeložky horkovodu 1. a 2. etapa dle předložené projektové dokumentace ve stupni DSP souhlasíme. Požadujeme předložit další stupně PD včetně realizační dokumentace k odsouhlasení. Přeložka horkovodu musí být opatřena uzavíracími armaturami. V dalších stupních PD musí být specifikován způsob uložení horkovodního vedení, tepelná izolace, způsob účinné ochrany proti poškození horkovodu při provádění stavebních prací, atd.

Doplňující informace:

1. Předpokládáme, že definitivní stav horkovodní přípojky bude řešen v rámci stavby objektu Bílý Lev.
2. V případě, že se stavba objektu Bílý Lev nebude realizovat, požadujeme zpětné umístění horkovodní přípojky do terénu, v předizolované technologii.

S pozdravem

KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.
odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary
Na Výšině 348/26 (11)
360 04 Karlovy Vary - Bohatice
IČ: 25060996 DIČ: CZ25060996



Ing. Jiří Kunc
vedoucí rozvodů tepla