


ROZVADĚČ RT - VELKÁ TĚLOCVIČNA

ZMĚNA 01-04-2020




POZN.: PŘEDPOKLÁDANÉ ZAPOJENÍ ROZVADĚČE
ROZVADĚČ PRO SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ
ROZVADĚČ: ZAPUŠTĚNÝ S DVEŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V /TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41
TYP: EATON KLV-U-4/56-F
ROZMĚR: 4 X 12 M
KRYTÍ: IP 30
INSTALOVANÝ PŘÍKON: $P_i = 7,4 \text{ kW}$
SOUDOBY PŘÍKON: $P_s = 6,0 \text{ kW}$
KAŽDOU ŽÍLU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.

ZMĚNA 01-04-2020

Zodp. proj.:	Drahomír Holoubek , iČ: 617 92 951		
Objednatel:			
Investor:	Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary		
KÚ:	Karlovarský	MÚ: K.Vary	St.Ú: K.Vary
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY 2.ETAPA REKONSTRUKCE EL.INSTALACE		
Objekt:			
Dílčí část:	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
Obsah:	ROZVADĚČ RT		
Formát			
Datum	04 / 2020		
Čís.zakázky	14 / 15		
Proj.stupeň:	PROJEKT.DOKUM.		
Měřitko:	Číslo výkresu:		
	D.1.4.4 / 13		

ROZVADĚČ RT ZMĚNA 01-04-2020



ROZVADEČ RT ZMĚNA 01-04-2020

