

ZMĚNA 01-04-2020
2.ETAPA

1.ETAPA

0m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

PŮDORYS 2.NP - STŘED

STÁVAJÍCÍ ZAPOJIT ZPĚT
DATOVÁ ZÁS.PROJEKTOR

2x KOPOBOX mini B 2x TR

STÁVAJÍCÍ UKONČENÍ KABELŮ OVLÁDÁNÍ
OSVĚTLENÍ PRO LEVÉ KŘIDLO
NAPOJIT DO OS1 V.1.NP-LEVÉ KŘIDLO

STÁVAJÍCÍ UKONČENÍ KABELŮ 'REPRO' PRO
ZAVEDENÍ DO ÚSTŘEDNÝ V MÍSTN. 6.42-2.NP

STÁVAJÍCÍ ZÁS.TV
(ZACHOVAT)

1.ETAPA

STÁVAJÍCÍ ZAPOJIT ZPĚT
DATOVÁ ZÁS.PROJEKTOR

2x KOPOBOX mini B 2x TR

STÁVAJÍCÍ UKONČENÍ KABELŮ OVLÁDÁNÍ
OSVĚTLENÍ PRO LEVÉ KŘIDLO
NAPOJIT DO OS1 V.1.NP-LEVÉ KŘIDLO


STÁVAJÍCÍ UKONČENÍ KABELŮ 'REPRO' PRO
ZAVEDENÍ DO ÚSTŘEDNÝ V MÍSTN. 6.42-2.NP

STÁVAJÍCÍ ZÁS.TV
(ZACHOVAT)

1.ETAPA

2.ETAPA
ZMĚNA 01-04-2020

ZMĚNA 01-04-2020



- VÝVODY Z R1L:
- 1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. NO
 - 2.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. CHODBA
 - 2.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČÍTKA OVL. SV.CHODBA
 - 1L-2.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.CHODBA Z OS1
 - 3.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. ŠATNY
 - 3.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČÍTKA OVL. SV.ŠATNY
 - 1L-3.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.ŠATNY Z OS1
 - 4.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. VENK.CHODBA
 - 4.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČÍTKA OVL. SV.VENK.CHODBA
 - 1L-4.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.VENK.CHODBA Z OS1
 - 5 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. ŠKOLNÍK
 - 6 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŠKOLNÍK - BOILER TUV
 - 7 -
 - 8 -
 - 9 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. CHODBA
 - 10 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. ŠKOLNÍK
 - 11 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. ŠKOLNÍK
 - 12 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. ŠKOLNÍK
 - 13 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. ŠKOLNÍK
 - 14 -
 - 15.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. VSTUP.HALA
 - 15.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČÍTKA OVL. SV.VSTUP.HALA
 - 1L-15.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV. VSTUP.HALA Z OS1
 - 16 - CYKY-J 3 x 2,5 - SV.OBV. SCHODIŠTĚ
 - 17 - CYKY-J 3 x 2,5 - SV.OBV. SCHODIŠTĚ
 - 18.1 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČÍTKA OVL. SCHODIŠTĚ
 - 18.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČÍTKA OVL. SCHODIŠTĚ
 - 1L-18.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.SCHODIŠTĚ Z OS1
 - 19.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV. NO SCHODIŠTĚ
 - 19.2 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV. NO SCHODIŠTĚ
 - 20.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV. NO SCHODIŠTĚ
 - 20.2 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV. NO SCHODIŠTĚ
 - 21 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. RACK-REZ. ŠKOLNÍK
 - 22 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

- VÝVODY Z RT VEL.TĚLOCVIČNA:
- CYKY-J 5 x 6 - PŘÍVOD Z RH
 - CYKY-J 5 x 1,5 - PŘÍVOD Z RH - REZERVA
 - T-1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. NO
 - T-2 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. ŠATNA
 - T-3 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV. OVL. TĚLOCVIČNA
 - T-4 - CYKY-J 3 x 1,5 - KALORIFER
 - T-5 - CYKY-J 3 x 1,5 - KALORIFER
 - T-6 - CYKY-O 3 x 1,5 - SPINÁČ KALORIFERU
 - T-7 -
 - T-8 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SOC.ZAŘ.
 - T-9 - CYKY-J 3 x 2,5 - SOC.ZAŘ.
 - T-10 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. TĚLOCV.NÁRAĐÍ
 - T-11 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. REFLEKTOR - DVŮR
 - T-12 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. ŠATNA
 - T-13 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. TĚLOCVIČNA
 - T-14 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. TĚLOCV.NÁRAĐÍ
 - T-15 -
 - H07V - U 6 z/žI - DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ - SOC.ZAŘ.
 - H07V - U 6 z/žI - DOPLŇ. POSPOJ. POTR.ÚT-KALORIFER

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek, IČ: 617 92 951		PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	
Objednatel:		Drahomír Holoubek Zakova míru 584 / 7, tel. 775 655 599	
Investor: Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary		38017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
KÚ:	Karlovarský	MÚ:	K.Vary
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY	St.Ú:	K.Vary
Datum:	04 / 2020	Formát:	
Čís.zakázky:	14 / 15	Datum:	04 / 2020
Proj.stupeň:	PROJEKT.DOKUM.	Čís.zakázky:	14 / 15
Objekt:		Proj.stupeň:	PROJEKT.DOKUM.
Díleční část:	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Měřítko:	Číslo výkresu:
Obsah:	PŮDORYS 2.NP - STŘED	1:50	D.1.4.4 / 8