


ROZVADĚČ R44

ZMĚNA 01-04-2020



POZN.: PŘEDPOKLÁDANÉ ZAPOJENÍ ROZVADĚČE
ROZVADĚČ PRO SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ
ROZVADĚČ: ZAPUŠTĚNÝ S DVEŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V /TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41
TYP: EATON KLV-U-4/56-F
ROZMĚR: 4 X 12 M
KRYTÍ: IP 30
INSTALOVANÝ PŘÍKON: Pj = 8,0 kW
SOUDOBY PŘÍKON: Ps = 5,0 kW
KAŽDOU ŽÍLU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.

ZMĚNA 01-04-2020

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------|---|----------------|
| Zodp. proj.: | Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951 | | | PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584 / 7, tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE | |
| Objednatel: | | | | Formát | |
| Investor: | Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary | | | Datum | 04 / 2020 |
| KÚ: | Karlovarský | MÚ: | K.Vary | St.Ú: | K.Vary |
| Stavba: | ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY 2.ETAPA REKONSTRUKCE EL.INSTALACE | | | Čís.zakázky | 14 / 15 |
| Objekt: | | | | Proj.stupeň: | PROJEKT.DOKUM. |
| Dílčí část: | D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | | | Měřítko: | Číslo výkresu: |
| Obsah: | ROZVADĚČ R44 | | | | D.1.4.4 / 13 |

ZMĚNA 01-04-2020

List 1 / 1

