


ROZVADĚČ R3L

ZMĚNA 01-04-2020



POZN.: PŘEDPOKLÁDANÉ ZAPOJENÍ ROZVADĚČE
ROZVADĚČ PRO SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ
ROZVADĚČ: ZAPUŠTĚNÝ S DVEŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V /TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41
TYP: EATON BF - U 6 /144 - C
ROZMĚR: 6 X 24 M
KRYTÍ: IP 30
INSTALOVANÝ PŘÍKON: Pi = 21,20 kW
SOUDOBY PŘÍKON: Ps = 15,00 kW
KAŽDOU ŽÍLU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.

ZMĚNA 01-04-2020


Zodp. proj.:	Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951		
Objednatel:			
Investor:	Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary		
KÚ:	Karlovarský	MÚ: K.Vary	St.Ú: K.Vary
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY 2.ETAPA REKONSTRUKCE EL.INSTALACE		
Objekt:			
Dílicí část:	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
Obsah:	ROZVADĚČ R3L		
Formát	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584 / 7, tel.:775 658 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE		
Datum	04 / 2020		
Čís.zakázky	14 / 15		
Proj.stupeň:	PROJEKT.DOKUM.		
Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.4.4 / 12		

ROZVADĚČ R3L

ZMĚNA 01-04-2020

List 1 / 3

L1, L2, L3, ///



Pi(kW)

21,20

0,2

0,5

0,5

0,5

0,5

Pi(kW)

Č.OBV.

HV

1

2.1

2.2

3L-2.3

3

4

5

Č.OBV.



ROZVADĚČ R2L

ZMĚNA 01-04-2020

List 2 / 3

L1, L2, L3, 

L1, L2, L3, 



0,5 R R 0,5 5,0

6 7 8 9 10

ZAŘÍZ.

Pi(kW)

Č.OBV.

