


ROZVADĚČ R4L
ZMĚNA 01-04-2020



POZN.: PŘEDPOKLÁDANÉ ZAPOJENÍ ROZVADĚČE
ROZVADĚČ PRO SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ
ROZVADĚČ: ZAPUŠTĚNÝ S DVEŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V /TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41
TYP: EATON BF - U 6 /144 - C
ROZMĚR: 6 X 24 M
KRYTÍ: IP 30
INSTALOVANÝ PŘÍKON: $P_i = 22,5 \text{ kW}$
SOUDOBY PŘÍKON: $P_s = 15,7 \text{ kW}$
KAŽDOU ŽÍLU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.

ZMĚNA 01-04-2020

Zodp. proj.:	Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951			PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584 / 7, tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:				Formát	
Investor:	Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary			Datum	04 / 2020
KÚ:	Karlovarský	MÚ:	K.Vary	St.Ú:	K.Vary
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY 2.ETAPA REKONSTRUKCE EL.INSTALACE			Čís.zakázky	14 / 15
Objekt:				Proj.stupeň:	PROJEKT.DOKUM.
Dílčí část:	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Měřítko:	Číslo výkresu:
Obsah:	ROZVADĚČ R4L				D.1.4.4 / 12

ROZVADĚČ R4L

ZMĚNA 01-04-2020

List 1 / 2

