


OS1 - SKŘÍŇ OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ CHODEB

ZMĚNA 01-04-2020



POZN.:

ROZVADĚČ: ZAPUŠTĚNÝ S DVEŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM A DVÍŘKY - BÍLÁ

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1+N+PE stř. 50Hz, 230V /TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41

TYP: EATON BF-UT-3/72-C

ROZMĚR: 3 x 24M

KRYTÍ: IP 30

INSTALOVANÝ PŘÍKON: JEDNÁ SE O SKŘÍŇ SE SPÍNAČÍ OSVĚTLENÍ

KAŽDOU ŽÍLU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.

ZMĚNA 01-04-2020

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951				PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	
Objednatel:				Drahomír Holoubek	
Investor: Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary				Žárodu míru 584 / 7, tel.:775 655 599	
KÚ: Karlovarský		MÚ: K.Vary	St.Ú: K.Vary	Formát	
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY 2.ETAPA REKONSTRUKCE EL.INSTALACE				Datum	04 / 2020
				Čís.zakázky	14 / 15
Objekt:				Proj.stupeň: PROJEKT.DOKUM.	
Dílní část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				Měřítko:	Číslo výkresu:
Obsah: ROZVADĚČ OS1				D.1.4.4 / 13	

