


# ROZVADĚČ R2L

ZMĚNA 01-04-2020



POZN.: PŘEDPOKLÁDANÉ ZAPOJENÍ ROZVADĚČE  
ROZVADĚČ PRO SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ  
ROZVADĚČ: ZAPUŠTĚNÝ S DVEŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM  
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V /ITN-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41  
TYP: EATON BF - U 6 /144 - C  
ROZMĚR: 6 X 24 M  
KRYTÍ: IP 30  
INSTALOVANÝ PŘÍKON:  $P_i = 41,50$  kW  
SOUBOJÝ PŘÍKON:  $P_s = 22,0$  kW  
KAŽDOU ŽILU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.

## ZMĚNA 01-04-2020


Zodp. proj.:	Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951			<b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</b> Drahomír Holoubek Závodu míru 584/7, tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE		
Objednatel:						
Investor:	Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary			Formát		
KÚ:	Karlovarský	MÚ:	K.Vary	St.Ú:	K.Vary	
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY 2.ETAPA REKONSTRUKCE EL.INSTALACE				Datum	04 / 2020
Objekt:					Čís.zakázky	14 / 15
Dílčí část:	<b>D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</b>				Proj.stupeň:	PROJEKT.DOKUM.
Obsah:	ROZVADĚČ R2L				Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.4.4 / 12


# ROZVADĚČ R2L

ZMĚNA 01-04-2020

List 1 / 5

L1, L2, L3, ///





CYKY-J 3 x 1,5  
SV. KABINET  
CYKY-J 3 x 1,5  
SV. SOC.ZAŘ.  
CYKY-J 3 x 1,5  
SV. KANCELÁŘ  
CYKY-J 3 x 1,5  
SV. KANCELÁŘ  
CYKY-J 5 x 1,5  
SV. SBOROVNA

CYKY-J 3 x 2,5  
ZÁS. CHODBA  
CYKY-J 3 x 2,5  
ZÁS. UČEBNA  
CYKY-J 3 x 2,5  
ZÁS. KABINET  
CYKY-J 3 x 2,5  
ZÁS. CHODBA  
CYKY-J 3 x 2,5  
ZÁS. CHODBA  
CYKY-J 3 x 2,5  
ZÁS. CHODBA  
CYKY-J 3 x 2,5  
(ZÁS.) SOC.ZAŘ.

0,5 0,5 1,0 1,0 1,1


1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

ROZVADEČ R2L

ZMĚNA 01-04-2020

List 3 / 5


L1, L2, L3, //



ZAŘÍZ.


Pi(kW)

Č.OBV.



ROZVADĚČ R2L

ZMĚNA 01-04-2020



ZAŘÍZ.

Pi(kW)

Č.OBV.

CYKY-J 3 x 1,5  
SV. CHODBA STŘED  
CYKY-O 3 x 1,5  
TLAČ.OVLÁDCHODBA  
CYKY-J 5 x 1,5  
OS1

OS1  
OS1  
2L-37.3

CYKY-J 5 x 6  
RS1 EKONOM SBOROVNA  
CYKY-J 5 x 6  
MULTIMED.UČEBNA

RS1  
RS1  
R44

CYKY-J 3 x 1,5  
TÚ

40

STÁVAJÍCÍ  
CXKH-V-J 3 x 2,5  
ZÁS. RACK

RACK  
41

STÁVAJÍCÍ  
CXKH-V-J 3 x 2,5  
ZÁS. RACK

RACK  
42

UTP CAT 5e - NAPÁJENÍ DVT

43

ZAŘÍZ.

Pi(kW)

Č.OBV.