Číslo pozice	Název zařízení	Příkon [kW/V]	Hmotnost [kg	Množství [ks]
1	TČ MITSUBISHI ZUBADAN PUHZ-HRP 100YHA	7,09+2x0,086/3x 400	134	1
2	Deskový výměník SWEP B80Hx40	-	15	1
3	Expanzní nádoba	-		1
4	Hydrulický vyrovnávač tlaku Flamco FlexBalance R80 (objem 65 l)	-	25+65	1
5	Teplovodní oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA	0,1/230	5	1
6	Teplovodní oběhové čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-40	0,1/230	5	1



Teplovodní spád OS 55/40° C
Teplovodní spád chladící soustavy 10/16° C

TÁTO PRÁCE JE DUŠEVNÍM KNOW-HOW FIRMY BOKOTA ARCHITEKTI - architektonický ateliér A PATŘÍ JI VÝHRADA AUTORSKÉ PRÁVA JAKKOLIV MANIPULACE S TOUTO PRACÍ, vč. POŘIZOVÁNÍ DALŠÍCH KOPIÍ MŮŽE BÝT POUZE SE SOUHLASEM AUTORA. TÁTO DOKUMENTACE SMÍ BÝT POUŽITA JEN V SOULADU S JEJÍM URČENÍM - PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

BOKOTA ARCHITEKTI
architektonický ateliér bokota
a: Česká 6, 360 18 Karlovy Vary
t: +420 605 181 859,
e: bokota@volny.cz

investor : Město KARLOVY VARY, MMKV, Moskevská 21, 360 20

stavba :

akce :

STAVEBNÍ ÚPRAVY
"Oprava objektu
Lázeňská 2075/14, Karlovy Vary"

HIP : Ing.arch. M.BOKOTA,
zodp. projektant : Pavel Tezaur
projektant : Pavel Tezaur

výkres : Schéma zapojení TČ-vytápění

profese : **A3.1-zařízení vytápění, A3.3- vzduchotechniky**

stupeň : DPS

č.zakázky : KV-05-2012 formát : 2 x A4

měřítko : 1 : 50 datum: 07/2012

číslo výkresu: číslo paré:
A3.1,A3.3-23