

## SILNOPROUDÁ "ELEKTROINSTALACE

### Lázeňská 14 K.Vary

protože nejsou konečné interiéry a skutečné dodávky zařízení  
budou oceněny předpokládané dodávky(počítat s úpravami)

## Výkaz výměr

	jednotka	počet ks/m
<b>Dodávka</b>		
všechny rozvaděče budou upřesňovány dle dodavatele a skutečných dodávek zařízení		
Rozvaděč RE - stáv	ks	1
repase		
revize rozvaděče na místě	hod	2
Rozvaděč RMS nový		
ocep na povrch ,TE 56, 4patra	ks	1
vybavení dle schematu,HOP		
demontáž stávajícího rozvaděče	hod	8

## Montáže

svítidla budou vybrány po schválení investorem a uživatelem

stejně jako ostatní interiérové prvky

Svítidla: typy budou vybírány ještě dodavatelem v koordinaci s investorem  
ceny byly předběžně navrženy dle principu předchozích shodných staveb

### bude upraveno interiérem

výběry dle arch.	"A"-svítidlo do podhledu 4x18W s opt.mřížkou	ks	10
	"B"-svítidlo přisazené 1x22W,opál.kryt	ks	9
	"C"-svítidlo do podhledu 2x36Ws mřížkou	ks	1
	"D"-svítidlo venkovní 1x22W,IP65	ks	3
atyp výroba	"E"-svítidlo přisazené na pož.podhled	ks	9
	1x22W,IP20,kulaté čočka interiér		
atyp výroba	"F"-svítidlo vsazené do podhledu Barisol	ks	3
	dodávka s podhledem dn.500, interiér		
atyp výroba	"G"-svítidlo liniové atyp LED diodové pásy	ks	1
	nad pult vč.trafa a spínací skříň 15m		
nasvícer sokl,pult	"H"LED pásek nalepovací -barva dle interiéru	m	25
	trafo k LED páskům	ks	3
venk.podschodnice	"I"-LED pásek vsazený -barva dle arch.	m	7
	trafo k LED páskům	ks	1
	úpravy,řezání,spoje atd.svítidel na místě dle interiéru	hod	30
	"N"svítidlo nouzové s piktogramem	ks	5
	zdroje celko vě		
	zářivky 36W,kompaktní zař.11,18,22W	ks	80
	žárovky40,60W	ks	10
demontáže	stáv.svítidlo zapuštěné	ks	10
	stáv.svítidlo přisazené	ks	15
koncové prvky-předpokladané,upřesnění po zpracování nabídky			
společenské,kanceláře- Tango IP20			

pomocné prostory, techn. místnosti -ABB-Tango bílé IP44

Inst. material:

	spínače	IP 20	č.01		ks	11
		tlačítko	1/1	vent.	ks	6
			č.05		ks	9
			č.06		ks	2
	vícenásobný rámeček				ks	10
	2-5otvorů dle interiéru					
		IP44	č.01		ks	3
	zásuvky	IP 20	jednoduchá		ks	30
			s přep. ochranou		ks	13
		IP 44	jednod.		ks	3
	zásuvky	do podl. krabic			ks	72
podlahový	krabice	s víkem kancelářské	komplet		ks	18
systém	žlab-možno nahradit trubkami				m	45
krabice	osazené 4xzás.230V, 1xpřep. ochr., 2xslab. zás.					
	krabice	přístrojová			ks	65
		rozvodná			ks	30
		do vlhka IP43			ks	10
		rozvodná velká			ks	5
	protipožární rozvodná				ks	2
	lišty PVC	skládací			m	20
	trubky ohebné				m	60
	trubky pevné PE				m	10
	trubky ohebné ocelové	TČ			m	10
	protipožární průchodky-specifikovat se stavbou				ks	5
	průchody zdí, kanály				m2	10
	protipožární přepážky-dle požadavků spec.				m2	4
	drobný material-bez položek				ks	45
	svorky, šrouby, pásky pospojení				ks	10
	připojení el. přístrojů				ks	10
	montáž rozvaděče-zapuštěný				ks	1
	ukončení vodičů	do 2,5			ks	250
		do 10			ks	40
		do 25			ks	6
		do 120			ks	8
		do P 16			ks	20
		do P 36			ks	10
		do P 42			ks	10
Kabely:	CYKY	2A x 1,5			m	40
	pod om., pevně	3A x 1,5			m	80
vč. opět. montáže haly		3C x 1,5			m	1200
		4B x 1,5			m	10
		5C x 1,5			m	10
		3C x 2,5			m	950
		5C x 2,5			m	20
		5C x 4	TČ, Mar		m	20
		5C x 6			m	30
	CHKE-V	3C x 1,5	NO		m	20
	CY zel. žl.		2,5		m	80
			4		m	20
Pospojení, uzemnění:						
	svorky, pásky Bernard				ks	20
	svorky CU-SP1, SP2				ks	25
	svorky FeZn-SP				ks	8
	nátěry pospoj. částí				m	10

Bleskosvod,uzemnění:

svorky SZ,SP,SR,SO SS,	ks	30
jímací vedení na podp.ALSiMg 8	m	60
nátěry pospoj.částí	m	40
ochr.trubky svodů	m	20
jímací vedení svody AL10	m	60
uzemnění -deska ZD01	ks	4
štítek ozn.	ks	4
krabice pro ZS	ks	4

Zemní práce:

výkop kabel.rýhy 35/70	m	3
výkop kabel.rýhy 50/120	m	3
zához kabel.rýhy 35/70	m	3
zához kabel.rýhy 50/120	m	3
odvoz zeminy do 1km	m3	6

MONTÁŽE CELKEM

HZS	demontáže stáv.zař.	hod	60
HZS	dokumentace skut.prov.	hod	25
HZS	manipulace v síti	hod	5
	výchozí revize	hod	25

í