DETAILY STŘECHY 1:5

S5 S6

- NOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC tl.1,5mm, URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ, NAPŘ. DEKPLAN 76 – NÁVRH FIXACE HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY PLOCHÉ STŘECHY MECHANICKÝMI KOTVAMI JE PŘÍLOHOU TECHNICKÉ ZPRÁVY 1,5
- NOVÁ SEPARAČNÍ TEXTILIE ZE 100% PP, NAPŘ. FILTEX 300
- NOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA ZE SPÁDOVÝCH KLÍNŮ ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 100 S, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU 140–230
- VYSPRAVENÉ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ KRYTINY POMOCÍ PŘÍŘEZŮ Z ASFALTOVÝCH PASŮ (NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) – PŘÍPADNÉ BOULE, VRÁSY BUDOU PROŘEZÁNY A ZALEPENY PŘÍŘEZY – TATO VRSTVA BUDE NADÁLE PLNIT FUNKCI PAROTĚSNÉ VRSTVY 4

146–236

STÁVAJÍCÍ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY :

- ODSTRANĚNÉ STÁVAJÍCÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC VČETNĚ SEPARAČNÍ FÓLIE (U SKLADBY S6)
- STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ Z ASFALTOVÝCH PASŮ 20
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA 40
- STÁVAJÍCÍ VRSTVA PÍSKU 10
- STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÁ VRSTVA ZE SYPANÉHO PLYNOSILIKÁTU 195–415
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ PANEL

265–485









Profily z poplastovaného plechu



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ KCE - VIZ F.1.2 STAVEBNÉ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBJEKTU PRO ÚČELY ZATEPLENÍ FASÁDY

POZNÁMKY:

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT NA STAVBĚ

PŘESNÝ TYP A PRŮMĚR VPUSTÍ BUDE URČEN PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH VPUSTÍ A ZJIŠTĚNÍ DIMENZE STÁVAJÍCÍHO DĚŠŤOVÉHO SVODU

PŘESNÝ TYP A PRŮMĚR ODVĚTRÁVACÍCH HLAVIC BUDE URČEN PO ODKRYTÍ A ZJIŠTĚNÍ DIMENZE STÁVAJÍCÍCH POTRUBÍ

Ved.projektant	ING.HARZER		
Hlav.inž.projektu	ING.HARZER		
Zodp.projektant	R.SEDLÁČEK		
Vypracoval	R.SEDLÁČEK		
Objednatel	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21		
Investor	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21		
MÚ	KARLOVY VARY	SÚ	KARLOVY VARY

PORTICUS s.r.o.
Lokátská 12, 360 06 K. Vary, tel. 353 116 277

Stavba	K. VARY, KOLLÁROVA 17/551 – OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI	Formát	
Akce	ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH	Datum	03/2015
		Stupeň	DPS
Objekt		Č. zakázky	1502 002.4
Dílčí část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Měřítko	Č.přílohy
Obsah	DETAILY STŘECHY	1:5	D.1.1.15