



LEGENDA

- hlavní kabelové trasy
- ▬▬▬ B – svítidlo přisazené 2x36W, s EP, s difúzním krytem, IP40, např. VYRTYCH FOX-236-EP
- ▬▬▬ B/N – svítidlo přisazené, kombinované, 2x36W, s EP, s difúzním krytem, IP40, např. VYRTYCH MULTIFOX-236-EP, trvalé, 1hod.
- ⚡ N – svítidlo nouzového únikového osvětlení, přisazené 1x8W, dočasné, 1h, IP40, VYRTYCH SKOPOS 1x8W s vyznačeným směrem úniku
- ⚡ N1 – svítidlo nouzového únikového osvětlení, přisazené 1x8W, dočasné, 1h, IP40, VYRTYCH SKOPOS 1x8W s vyznačeným směrem úniku – s úpravou pro podvěšný piktogram
- 200lx požadovaná minimální udržovaná osvětlenost E_m
- ⚡ přepínač zapuštěný řaz. 6, IP30
- ⚡ přepínač zapuštěný řaz. 7, IP30
- ⚡ zásuvka zapuštěná 230V/16A, IP30, s ochrannými clonkami zdířek
- ⚡ zásuvka zapuštěná 230V/16A, IP30, s ochrannými clonkami zdířek a 3.stupněm přepětové ochrany
- ⚡ kabelový vývod 1fáz. 230V

NAVRŽENÉ VÝROBKY A KOMPONENTY JSOU BRÁNY JAKO MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ MATERIÁLOVÝ STANDARD. MOŽNO POUŽÍT SVÍTIDLA A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ JINÝCH VÝROBCŮ ČI DODAVATELŮ PŘI ZACHOVÁNÍ MINIMÁLNĚ STEJNÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ.

Napěťová soustava: 3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-S
 Ochrana před úrazem el.proudem: základní—automatickým odpojením od zdroje
 zvýšená—proudovým chráničem 30mA

	Leopold Vlk ELEKTROPROJEKTY	Lesní 942 Chodov 357 35	IČO: 733 97 598 telefon: 604 358 616 mail: l-vlk@volny.cz	číslo paré :
	kraj: Karlovarský	zakázka : ELV 17-005	obec : Karlovy Vary	datum : 04/2017
investor : Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary	stupeň projektu : DPS	formát : 4xA4	navrhl : Leopold Vlk	
ZŠ Truhlářská 19/681, Karlovy Vary Modernizace silnoproudé elektroinstalace I. pavilonu ZŠ Truhlářská 19, Karlovy Vary				odpovědný projektant : Stanislav Brychta
				soubor: elinst 17-005.dwg
Příloha: Půdorys vstupní haly	měřítko: 1:50	číslo výkresu: D1.4.2		
Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.				