



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C
 2 stř.50Hz, 400V/TN-S
 OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :
 STUPEŇ OCHRANY - ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz		Číslo paré :	Autorizace :
HIP :			
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :	
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :	
Investor :	MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 21, 36120; IČ:00254657	Stupeň :	ZDS
Název akce :	FOTBALOVÝ AREÁL DRAHOVICE – KARLOVY VARY OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU	Zakázkové číslo :	2018.022
		Měřítko :	
		Formát :	2 A4
Objekt :	D.1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Datum :	08/2018
Název přílohy :	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA EL.ROZVODŮ	Číslo přílohy :	D.1.4.6-03