


VENTILÁTOR 200x200 mm V OKNĚ+ŽALUZIE

VÝKON: 300 m³/hod / 20 Pa
 PŘÍKON: 0,03 kW/230V
 TLAČITKO nebo ČASOVÝ SPINAČ
 TICHÉ PROVEDENÍ [36dB(A)]

LEGENDA :



VENTILÁTOR 200x200 mm V OKNĚ+ŽALUZIE
 VÝKON: 300 m³/hod / 20 Pa
 PŘÍKON: 0,03 kW/230V
 SPOUŠTĚNÍ: TLAČITKO nebo ČASOVÝ SPINAČ
 TICHÉ PROVEDENÍ [36dB(A)]

INDEX	DATUM	JMÉNO	PODPIS
ZMĚNA			

Vedoucí projektant Projektant	Vedoucí zakázky Technická kontrola	Důvěk Jan Ing.	Metriko 1:100
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Modernizace - výměna stávajících oken a dveří za okna a dveře odlišných parametrů. Zákadní umělecké sklo Antonína Dvořáka, Smetanova 32, Karlovy Vary	ČÁST: Projektová dokumentace	Podle 44 4 Stupeň projektu DSJ Datum dokončení 30.08.2019 Číslo zakázky 9225-25
OBJEDNATEL: Státní úřad město Karlovy Vary STAVEBNÍK:		OSAH: VZT - půdorysy 1.PP	Číslo archivu BPO 2-104323

POZNÁMKA :

PŘÍVOD VZDUCHU PRO NÁRAZOVÉ VĚTRÁNÍ ZAJIŠTĚN PŘIROZENÝM VĚTRÁNÍM, POPŘ. Z OKOLNÍCH MÍSTNOSTI.
 PROFESÍ ELEKTRO ZAJISTI NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORŮ.