



Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 00254657

Jednající: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám

I.

Vážený dodavateli,

shora uvedený zadavatel obdržel dne 11.2.2013 níže uvedené dotazy k veřejné zakázce „**HUSOVKA – stavební úpravy a opravy**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. f) ve znění § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)** na základě Výzvy k podání nabídek ze dne **30.1.2013**. Tímto Vám zadavatel v souladu s ustanovením **§ 49 odst. 3 ZVZ** sděluje následující dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz č.6	Zateplení půdy - je rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr na objekt SO022. V projektové dokumentaci v textové části i ve výkresech je uvedeno, že zateplení půdy se má provádět izolací z minerálních vláken o tl. 160 mm. Ve výkazu výměr 607_(004)_SO 022 - 1.etapa - B zateplení podlahy půdy tl. 24 cm je ale uváděná tl. izolace podlahy pro nacenění zateplení 240 mm. Izolace je jmenovitě uváděná ve dvou položkách jako deska izolační minerální vlákno 600x1000x100mm jednou a jako deska izolační minerální vlákno 600x1000x140mm. Jaká je tedy správná položka a tl. izolace zateplení půdy pro nacenění? Bude poskytnut opravený položkový VV?
Dodatečná informace:	Kontrolou zveřejněných souborů na profilu zadavatele Statutárního města Karlovy Vary bylo zjištěno, že v položce na rádcích 12 a 13 je chybně z jiné dřívě uvažované varianty uvedena tloušťka tepelné izolace 100 a 140 mm, správně má být u obou položek tl. 80 mm. Správný text ve výkazu výměr je následující: položka č.12 M MAT 631537160 deska izolační minerální vlákno 600x1000x80 mm - výměra 562,020 m2 položka č.13 M MAT 631537160 deska izolační minerální vlákno 600x1000x80 mm - výměra 562,020 m2

V Karlových Varech dne 12.2.2013

Statutární město
KARLOVY VARY

(33)

za zadavatele