



DODATEČNÉ INFORMACE

Veřejná zakázka „Karlovy Vary, stezka F.X. Šaldy - rekonstrukce“

Dotaz zájemce:

Dobrý den,

prosím o dodatečnou informaci a poskytnutí rozboru PAU 16 pro jednoznačnou specifikaci a zatřídění odpadu.

Součástí soupisu prací SO 101 - Stezka pro pěší je poplatek za uložení odstraněného asfaltového odpadu s obsahem dehtu pod kódem 17 03 01.

90	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	12,540		0,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	------	-------------------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013847

VV

12,54

12,540

Odpověď zadavatele:

Při zpracování projektové dokumentace vycházel její zpracovatel z diagnostiky poskytnuté zadavatelem. Tato diagnostika neobsahovala rozboru PAU. S ohledem na stáří a fotografie vrstev odebraných při provádění diagnostiky je předpokládáno, že obsahují dehtová pojiva. Z toho důvodu bylo do rozpočtu zahrnuto jejich skládkovné. Položka zahrnuje obě třídy ZAS-T3 a ZAS-T4. Zhotovitel pro ocenění použije pro něj vyšší skládkovné ze skládkovných ZAS-T3 a ZAS-T4. Zadavatel do zahájení stavby provede rozboru PAU pro konkrétní zatřídění.

Statutární město
KARLOVY VARY

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic