

## DODATEČNÉ INFORMACE

Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ulice Kollárova – parkovací stání“

### Dotazy uchazeče:

Dotaz: VV, SO 101 obsahuje pol.

12	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
		Odkoupí zhotovitel
		$Kce A+B 2197*0.04 = 87,880 [A]$

Ze ZD není zřejmá výkupní cena za frézovanou? Součástí ZD není kupní smlouva na vyfrézovaný materiál. Prosím o doplnění ZD.

Dotaz: VV, SO 101 obsahuje pol.

5	11222	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M
---	-------	-----------------------------

Pokud jde likvidace pařezů za zhotovitelem, chybí ve VV poplatek za skládku. Prosím o opravu VV.

Dotaz: VV, So 101 obsahuje pol.

14	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	222,670
		<i>Zemina po sejmutí drnu, tl. 100 mm - v místech, kde dochází k výkopům v zelené ploše 623*0,1 = 62,300 [A]</i>		
		<i>Výkop pro schodiště 0,8*3 = 2,400 [D]</i>		
		<i>Výkopy v místě svahů 0,5*40 = 20,000 [F]</i>		
		<i>Celkové množství = 84,700</i>		

Uvedená výměra (222,67m<sup>3</sup>) neodpovídá skutečné výměře (84,7m<sup>3</sup>). Prosím o opravu dané položky a položky s tím související.

### Odpovědi zadavatele:

Dotaz č.1 Frézovaná bude odvážena na deponii zadavatele – položka byla opravena

Dotaz č.2 Likvidace pařezů je součástí položky, včetně skládkovného – opraveno, popsáno v položce

Dotaz č.3 Chyba programu, výpočet správný, ale nedošlo ke změně výsledku – opraveno

**Zadavatel na základě výše uvedeného uveřejnil aktualizovaný Soupis prací s výkazem výměr. Vzhledem k rozsahu úprav tohoto Soupisu prací s výkazem výměr nebude prodloužen termín pro podání nabídek.**

**Ing. Daniel Riedl**  
vedoucí odboru rozvoje a investic

TELEFON / FAX  
353 151 111 / 353 151 400

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a89bwi8  
e-podatelna: posta@mmkv.cz  
http: www.mmkv.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
Česká spořitelna, a.s. Karlovy Vary  
č. ú. 0800424389 / 0800

IČ  
00 254 657