

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 00254657

Jednající: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Věc: VZ „Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21 – rekonstrukce zasedací místnosti V. patro“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dotaz:

Vážený zadavateli, z uvedené ZDVZ je pro mne matoucí, zda součástí poptávaného plnění je též v projektových podkladech popsána a představena AV-technologie (zobrazovač-LCD panel, zařízení pro konference a ost.), poněvadž dále k tomu v žádném výkazu není specifikace. Můžete upřesnit? Pouze v části elektro-RACK je uvedena položka HDMI-8x8-přepínač, avšak bez dalšího upřesnění pro posouzení provazby a potřebné integrace (viz zajištění plné integrační funkčnosti AV-systému jako celku, vč. přípojných míst) k této popsané AV-technologii. Mj. přípojné body popsané k osazení do jednacího stolu neobsahují připojení USBC, které je však v popisu projektu zmíněno (nárokováno). Pak ani neodpovídá správně základní HDMI-přepínač, který požadavek na USBC neplní.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že se v tomto případě jedná pouze o veřejnou zakázku na stavební práce, a to včetně kabelových tras, montáže rackové skříně a jejího příslušenství, včetně HDMI přepínače.

AV technologie (LCD panel, konferenční zařízení apod.) není součástí této výzvy. USB-C kabelové vedení rovněž není součástí projektu a je předpokládáno řešení prostřednictvím redukce z HDMI na USB-C. Dodávka IT (AV- technologie) bude řešena Zadavatelem samostatně na základě jiného smluvního vztahu.

V Karlových Varech

za zadavatele