

**DODATEČNÁ INFORMACE č.2****„Karlovy Vary, lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu schodiště“****Dotaz uchazeče:**

Prosím o upřesnění mostních ložisek na akci: Lávka u Drahovického mostu.

Odpověď zadavatele:

výměna ložiska:

- vybourání stávajícího poškozeného ložiska
- osazení nového ložiska 6ks 300x200x18, 4ks 300x200x36, 2ks 300x200x54 zahrnuje výměnu stávajících ložisek předepsanou v zadávací dokumentaci
- nadzvednutí NK (max.10mm)
- lešení a podpěrné konstrukce
- nastavení ložisek a odborná prohlídka
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

V Karlových Varech dne 12.12.2018

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic