

Dodatečné informace k veřejné zakázce.

Zadavatel veřejné zakázky „**Rekonstrukce učebny Fy**“, uveřejněné na portálu MMKV pod číslem 3365 obdržel od uchazeče žádost o poskytnutí dodatečných informací.

Otázka: Jaká má být tloušťka kamenné desky?

Odpověď: Tloušťka kamenné desky je 2 cm.

Otázka: Jaké jsou rozměry mycí skříňky do výklenku pro umístění keramického dřezu, se spodní ocelovou lištou 40x20mm pro zvýšení mechanické odolnosti, pevná lepená konstrukce?

Odpověď: Rozměr je: šíře 110 cm, hloubka 60 cm, výška 90 cm.

Další doplňující informace do zadávacího řízení.

V odstavci 11) byla doplněna tato zvýrazněná informace:

11) Další podmínky soutěže

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení na poptávané zboží.
- Uchazeč současně s dodáním své cenové nabídky dodá vzorek žakovské židle velikost číslo 6 tvořenou devítimetrovou silnou překližkou bukovou, kde sedáky budou opatřeny vlisovanou strukturou koleček pro zvýšení mechanické odolnosti proti opotřebení, vzorek židle částečně čalouněné a vzorek čipového zámku. Bez dodaných vzorků nelze jeho nabídku akceptovat.
- Uchazeč podáním svojí nabídky akceptuje podmínky výzvy a jejích příloh a zavazuje se provést dodávku v rozsahu výzvy, jejích příloh a všech dalších instrukcí předaných zadavatelem dodavateli v průběhu zadávacího řízení.

Zveřejněné dodatečné informace nemění podmínky výběrového řízení, soutěžní lhůta se neprodlužuje.

13. května 2015

Mgr. Jan Poula
ředitel školy