

Vyřizuje: Mašanka  
Tel.: 353 118 225  
E-mail: v.masanka@mmkv.cz  
Datum: 30. 11. 2011

### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám.**

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce podle ustanovení § 12 odst. 3, ohledem na ustanovení § 18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. v platném znění „**Výměna okenních a dveřních výplní školského objektu 2. Mateřská škola Karlovy Vary, o.p. Vilová 1, Bohatice**“

<b>ZADAVATEL:</b>	Statutární město Karlovy Vary
<b>Se sídlem:</b>	Moskevská 21
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Jan Choulík
<b>IČ:</b>	00254657
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	podle výše předpokládané hodnoty, výzva adresována více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle ustanovení § 12 odst. 3, s ohledem na ustanovení § 18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. v platném znění. V tomto znění pak byly následně veškeré úkony dle Zásad pro zadávání zakázek Městem Karlovy Vary.

### **Předmět dodatečných informací**

#### **Velkoplošné výplně**

Velká plocha u schodišť bude vyplněna zámkovým panelem z polykarbonátu tl. 40 mm s hodnotou U do 1,2 W/m<sup>2</sup> K. Polykarbonát bude v barevném provedení tak, aby nebyl možný průhled zvenčí – bude určeno z předložených vzorků. Osadí se do hliníkového originálního lakovaného rámu. Ve styku s ocelí budou hliníkové profily podloženy separačním těsnicím pásem. V ploše zámkových panelů budou osazena kyvná okna s hliníkovým rámem, s výplní stejnou deskou jako jsou zámkové panely. Ovládána budou ručně s podlahy pomocí řetízku. Polykarbonátové výplně se uvnitř zakotví ke stávajícím vodorovným ocelovým profilům pomocí originálních profilů zapadajících do drážky panelů. Dimenze paždíku bude upřesněno s dodavatelem konstrukce. Vnitřní parapet bude plastový komůrkový s tvarovýmnosem (obvyklý okenní parapet plastových oken). Na vnější parapet se použije originální hliníková okapnice 130 mm. Požadované všeobecné parametry výrobků – výplní otvorů jsou specifikovány v závazných požadavcích na okenní výplně. Pro montáž, osazení, vyregulování, začištění a pro doplňky výplní otvorů platí technologický předpis výrobce oken, ten musí být dodržen.

**U velkoplošných výplní R1 a R2 je uveden v projektové dokumentaci, Výpisy výrobků, odkaz na konkrétní výrobek z důvodu příkladu a představy zadavatele, je samozřejmě připuštěno technicky a kvalitativně obdobné řešení. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce technickou dokumentací výrobce. Ve výkazu výměr, u položek, kde je uvedeno „RODECO“ se nebere tento výraz v potaz.**

V Karlových Varech 30.11.2011

.....  
Ing. Jan Choulík  
vedoucí odboru majetku města