

BPO spol. s r.o.
Ing. Dušek
Lidická 1239
363 17 Ostrov

Váš dopis zn/ze dne

Náš dopis zn

Vyřizuje/linka
Kunc/115Karlovy Vary
15.1.2014

Věc

Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – bezbarierový přístup. Projektová dokumentace pro stavební řízení.

S uvedeným řešením v předložené projektové dokumentaci souhlasíme. Upozorňujeme na přítomnost našeho podzemního zařízení v zájmovém území stavby. Jedná se o stávající sekundární topný kanál zajišťující vytápění objektu.

V případě kolizní situace v průběhu realizace kanalizační přípojky s topným kanálem, požadujeme předložit nový návrh řešení k odsouhlasení.

S pozdravem

KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.

odštepňý závod Teplárna Karlovy Vary

Na Výšině 348/26 (11)

360 04 Karlovy Vary - Bohatice

IČ: 25060996 DIČ: CZ25060996


Ing. Jiří Kunc

vedoucí rozvodů tepla

Příloha: 1x PD PST