

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Průběh stavby a r. o. | Číslo: 0146 |
| Dělo                  | 03-02-2015  |
| Podpis                | Ing. Dušek  |
| Vyř.                  | Def.        |

váš dopis:

ze dne: 23.1.2015

vyřizuje: **Iveta Bubníková**  
referent vodorozvoje  
telefon: 725 735 297  
e-mail: [ibubnikova@vodakva.cz](mailto:ibubnikova@vodakva.cz)

číslo jednací: 00749/220/15/Bu-18

**Ing. Jan Dušek**  
BPO spol. s r.o.  
Lidická 1239  
363 01 Ostrov

v Karlových Varech dne 29.1.2015

**Věc: „Karlovy Vary, Tuhnice – ZŠ Poštovní, bezbariérový přístup, stavební úpravy“**  
**Vyjádření k DSP**

**K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou stavbu dáváme následující vyjádření :**

1. K výše uvedeným stavebním úpravám nemáme zásadních připomínek.
2. Případné vytyčení stávajících sítí zajistí provoz **vodovodů Karlovy Vary (p.Knopp, tel.: 606 652 911) a kanalizací (p.Dietl, tel.: 602 835 474).**
3. Vnitřní svislé kanalizační potrubí bude dle ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace odvětráno nad střechu objektu a bude zajištěna jeho plynutelnost.
4. Zařízení, která v místě připojení do veřejné kanalizace jsou pod úrovní přilehlého terénu, a která je možno odvodnit bez přečerpání, nesmí umožňovat při vzduté hladině vody ve stokové síti zaplavení objektu. Tato ohrožená zařízení a plochy se musí chránit technickým opatřením, např. zpětnou klapkou. Toto opatření je dáno ČSN 73 67 60 Vnitřní kanalizace.
5. Upozorňujeme, že do jednotné kanalizace nebudou odvedeny drenážní vody.
6. Vypouštění odpadních vod do kanalizace bude v souladu s kanalizačním řádem města Karlovy Vary.
7. **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby.**

**Předmět projektu :**

V rámci zamýšlených stavebních úprav dojde k přístavbě výtahu a sociálního zařízení a bezbariérového přístupu pro imobilní osoby u budovy pro 2.stupeň ZŠ Poštovní na st. p. č. 278 v k. ú. Tuhnice.

Odpadní vody splaškové a dešťové budou odvedeny novou kanalizační přípojkou PP DN 150, která bude napojena do stávající kanalizační přípojky, která je vedena na p. p. č. 283/1 v areálu školy. Na vodu je sociální zařízení napojeno přes vnitřní rozvody stavby stávající.

**Výše uvedenou stavbou nedojde k navýšení potřeby vody.**

**Ing. Tomáš Stehlík**  
vedoucí technického útvaru  
**Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**  
Studentská 328/64  
Technický útvar 4  
360 07 Karlovy Vary - Doubí

**Příloha : projekt**  
**Co: vlastní, PS 01, PS 09**