



### Schema připojení ohřívače jednotky KLM 12

- 1 - oběhové čerpadlo
- 2 - třícestný směšovací bronzový ventil
- 3 - uzavírací ventil
- 4 - kulový ventil
- 5 - propojovací potrubí dle ČSN 42 5710
- 6 - regulátor průtoku STAD

Seznam zkratok :  
RD-revizní otvor  
K1 až K9-regulační klapka  
TH-tlumič hluku

INDEX
ZMĚNA
DATUM
JMÉNO
PODPIS

Veřejnou projekční	Ing. Kubaštová		Veřejnou zakázku	Ing. Dušek			Matrno
Projekční	Ing. Měškan		Technická kontrola				1:50

IPICKÁ 1239

Část: **F. Dokumentace objektů**  
**TPS - Zařízení vzduchotechnik**

OBSAH:  
Řezy

projekt@bpo.cz  
www.bpo.cz

OBEDNATEL: Město Karlovy Vary  
STAVEBNÍK:

Cielo archini  
BPO 1-69202