


VYTÁPĚNÍ -SCHEMA TĚLES

M 1:50



LEGENDA POTRUBÍ:

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD 90°C-měď,vedeno pod stropem,resp. u podlahy
- TOPNÁ VODA VRÁT 70°C-měď,vedeno pod stropem,resp. u podlahy

- OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ VENTIL KOMPAKT-Značení otopných těles:
TYP 11WK/5120
VÝŠKA (CM) DELKA (CM)
- VEKOLUX 15 -Připojovací šroubení s vypouštěním pro odtěsena Ventil-kompakt
- TRH -Termostatické hlavice s věstovými čidlem
- ⑤ -Přednastavení ventilevé vložky rozsah 1-6

INDEX		ZMĚNA		DATUM		JMÉNO		PODPIS	
Vedoucí projektant		Mimořádný inž.		Vedoucí zástupce		Dělník inž.		-	
Projektant		ZAKÁZKA		ZŠ J. A. Komenského - školní kuchyně, Klatovy Vary		Počet kó		Podpis a číslo	
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV		Číslo (ISO/PS)		Třís - zařízení pro vytápění staveb, plynová zařízení		Stupeň projektu		3	
TEL.: +420353975111 +420353912416		OSK-4		Ytápění-schema těles		Datum dokončení		19.04.2011	
Grafická zpráva		Grafická zpráva		Město Klatovy Vary		Grafická zpráva		6868-25	
Grafická zpráva		Grafická zpráva		Město Klatovy Vary		Grafická zpráva		BPO 5-69225	