



POZNÁMKA : veškerá instalace v tomto podlaží bude provedena pod omítkou.

S výjimkou místností č. 101,103,104,112,118,119 a 120 bude v ostatních místnostech

proveden rozvod v těsné soustavě se zapuštěnými přístroji v plastovém provedení a v krytí min. IP44.

LEGENDA ELEKTRO

- [illegible]

■ ekvipotencialní svorkovnice
 rozvaděč
 CYA 6
 CYA 22

[illegible]