NAPOJENÍ VZT JEDNOTEK-PŮDORYS 1.NP

M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	LIŠTA	STROP
101	ZÁDVEŘÍ	3.65	KD	KO v.2.0m +M		M
102	ODPADKY	1.69	KD	KO v.2.0m +M		M
103	OBALY	1.79	KD	KO v.2.0m +M		M
104	CHODBA	36.83	KD	KO v.2.0m +M		M
105	HRUBÁ ÚPRAVNA ZELENINY	7.29	KD-R11	KO v.2.0m +M		M
106	STROJOVNA VZT	24.00	KD	ON v.2.0m +M	KS	M
107	UMÝVÁRNA ČERNÉHO NÁDOBÍ	7.53	KD-R11	KO v.2.0m +M		M
108	UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ	14.18	KD-R11	KO v.2.0m +M		M
109	MASOVKA/JÍDKA	7.91	KD-R11	KO v.2.0m +M		M
110	SKLAD POTRAVIN	9.44	KD	KO v.2.0m +M		M
111	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.68	KD	KO v.2.0m +M		M
112	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2.88	bez úprav	bez úprav		bez úprav
113	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1.98	bez úprav	bez úprav		bez úprav
114	VSTUPNÍ PROSTOR JÍDELNY	16.40	PVC	ON v.2.0m +M	L-PVC	M
115	JÍDELNA	193.39	PVC	ON v.2.0m +M	L-PVC	M
116	VÝDEJNÍ LINKA	26.32	KD-R11	KO v.2.0m +M		M
117	ŠATNA	20.62	PVC	ON v.2.0m +M	L-PVC	M
118	KANCELÁŘ KUCHYNĚ	10.78	PVC	M	L-PVC	M
119	SCHODIŠTĚ	5.27	bez úprav	bez úprav		bez úprav
120	ŠATNA PERSONÁLU	12.66	PVC	ON v.2.0m +M	L-PVC	M
121	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PERSONÁLU	4.42	KD	KO v.2.0m +M		M
122	RAMPA	14.26	ES			
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		424.93				

SCHEMA ZAPOJENÍ



– po montáži provést hydraulické zaregulování armatur STAD na předepsané průtoky

LEGENDA ČAR A ZAŘÍZENÍ

——————— – TOPNÁ VODA PŘÍVOD 90°C–mat. ocel,vedeno pod stropem

— — — — – TOPNÁ VODA VRAT 70°C–mat.ocel,vedeno pod stropem

POZNÁMKA:

Nové ležaté rozvody vést pod stropem,řádně uchytit,vyspádovat na nejvyšším místě odvzdušnit,na nejnižším místě vypustit

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky:	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant	Matoušek Jan Ing.		Technická kontrola		

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 17 OSTROV
Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

ZAKÁZKA: ZŠ J. A. Komenského - školní kuchyně, Karlovy Vary

Počet A4: 12 | Pořadové číslo: 5

Stupeň projektu: PST

ČÁST (SO,PS): F. Dokumentace objektů
TPS - zařízení pro vytápění staveb, plynová zařízení

Datum dokončení: 19.04.2011

OBSAH: **Napojení VZT-půdorys 1.NP**

Číslo zakázky: 6868-25

OBJEDNATEL: Město Karlovy Vary

Číslo archivní: BPO 1-69227