



TYP SÍTĚ: 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S
 OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	bel BEDNÁŘ elektro projekty 604 665 735 482 720 472 elektro.bednar@atlos.cz
Jaromír Bednář	Jaromír Bednář		

Místo: Karlovy Vary	Stavební úřad: Karlovy Vary	Stupeň	DPS
Objednatel: Město Karlovy Vary		Datum	7. 2011
Akce: VÝSTAVBA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU, LÁVKY A PARKOVIŠTĚ ALTERNATIVNÍ NAPOJENÍ OBJEKTU BAZÉNU NA ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE		Číslo zakázky	085-11-3
		Měřítko	Výtisk č.
Příloha: SCHÉMA NAPÁJENÍ		Příloha č.	E-2