


TYP SÍTĚ: 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 B E D N A Ř elektro projekty 604 665 735 482 720 472 elektro.bednar@atlas.cz
Jaromír Bednář	Jaromír Bednář		

Místo:	Karlovy Vary	Stavební úřad:	Karlovy Vary	Stupeň	DPS
Objednatel:	Město Karlovy Vary			Datum	7. 2011
Akce:	VÝSTAVBA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU, LÁVKY A PARKOVIŠTĚ ALTERNATIVNÍ NAPOJENÍ OBJEKTU BAZÉNU NA ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE			Číslo zakázky	085-11-3
				Měřítko	Výtisk č.
				1 : 100	
Příloha:	KABELOVÁ TRASA V OBJEKTU MULTIFUNKČNÍ HALY			Příloha č.	E-3