

Valbek, spol.s r.o.  
Děčínská 717/21  
400 03 ÚSTÍ NAD LABEM

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

057/12531004/Har

Harabiš/840 840 840

Karlovy Vary 23.11.2010

**Udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu ve smyslu §46, odst.8, 11 zákona č.458/2000 Sb.**

ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Poskytování sítí Karlovy Vary, ve smyslu § 2 zákona č.458/2000 Sb., **uděluje souhlas** v souladu s ustanovením § 46, zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění s činností a umístěním stavby „**Úprava křižovatky silnic II/220 Závodu Míru a III/2201 Vančurova, Stará Role**“ v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN, kabelového vedení VN a venkovního vedení NN za splnění následujících podmínek.

1. Budou splněny podmínky ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, zejména pak článek 4.7.3. a 4.7.4.
2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN 33 3300, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-2-52.
3. Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení VN a NN, které je 1 metr od krajního kabelu na obě strany.
4. V případě nedodržení bodu 2 a 3 požádá investor o přeložku distribučního zařízení.
5. Přesné určení polohy kabelů lze objednat vytyčením u ČEZ Distribuční služby, s. r. o., tel: 351 114 165.
6. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
  - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
  - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
7. V přímé souvislosti s činností nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob.

ČEZ Distribuce, a. s.

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035


zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 2145

Zasílací adresa: Guldenerova 19, 303 03 Plzeň

8. Musí být zachovány zásady bezpečnosti dle ČSN EN 50110-1, zejména pak dodržení minimálních vzdáleností od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizačních prostředků v jeho blízkosti.
9. Veškerá činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy musí být oznámena jeho provozovateli ČEZ Distribuční služby s.r.o. tel. 371 114 633.  
V případě potřeby, to znamená nedodržení podmínek uvedených v bodě 3, požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění stavu bez napětí, a to nejméně 25 dnů předem.
10. Budou respektovány podmínky ČEZ Distribuce, a.s., uvedené ve vyjádření k existenci zařízení distribuční soustavy.

Tento souhlas platí 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

  
Ing. Marcel Tomek  
vedoucí oddělení Poskytování sítí



ČEZ Distribuce, a.s.  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035 106.

ČEZ Distribuce, a. s.

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí  
nad Labem, oddíl B, vložka č. 2145  
Zasílací adresa: Guldenerova 19, 303 03 Plzeň