

## KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

## kontrolní den č.47

Zápis z kontrolního dne 26.5.2015

Přítomni:

Marek Rýdl – zhotovitel  
Josef Janů – VK K. Vary  
Jan Meruna – VK Karlovarsko  
Zdeněk Houdek – uživatel  
Marek Klement – uživatel  
František Kocourek - objednatel  
Zdenek Pelinka – projektant  
Vojtěch Plachý – TDS

Schválen zápis z minulého KD 46 bez připomínek

Kontrola posledního zápisu:

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR .

Provést optické vedení z haly do KV Areny **PROVEDENO**, zhotovitel předloží ZL po předložení schválené PD **SPLNĚNO**39/2 Napojení areálu na el. energii – CEZ Distribuce. Osazení měření přislíbeno 20.5.2015 **SPLNĚNO**  
El.měr osazen42/2 Kritika provedení bet. potěru pod hrací plochou –. Prosím o stanovisko projektanta **SPLNĚNO**45/2 Zhotovitel prověří zdroje VO (výkon) **SPLNĚNO** Dle PD46/3 Proškolení obsluhy uživatele: Záchytný systém proběhne ve čtvrtek 21.5.2015 v 8,00 hod.  
**SPLNĚNO**46/4 M.č.2.29, 2.37 Osadit odvětrávací mřížky 4ks kouřotěsné 0,545m2 plocha. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **BOD ZRUŠEN**

Příští kontrolní den se nekoná. Konec stavby.

Jednání ukončeno ve 10,00 hod.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

